

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор


Р.Р. Колтун

«__» _____ 2021

Техническое задание для коммерческого предложения по осушителю сжатого воздуха ООО «Синтез ОКА»


ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: осушение сжатого воздуха для технологических нужд после компрессора Atlas Copco GA 75.

Требования к оборудованию:

Адсорбционный осушитель холодной регенерации производительностью 15000 л/мин с точкой росы -70С.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик


А.Г. Бабаев

Исполнитель:

Миляков Е.Д..

тел. (8313) 27-25-43; E-mail: ed.milyakov@sintez-oka.ru